



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51,

E-mail: gu@10.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,

E-mail: gpn_und@10.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску

г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27, тел. 769272, факс 769272, тел. доверия 79-99-99,

E-mail: gpn_ptz@10.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 39/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

Вручается: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Петрозаводского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 12 "Дельфинчик", ИНН 1001035047, юридический адрес: 185030, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Александра Невского, д.66 а, фактический адрес: 185030, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Александра Невского, д.66 а.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республики Карелия Пушкаревича Николая Станиславовича от "31" января 2022 года № 39, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 10220061000201611209.

в период с 03 февраля 2022 г. по 16 февраля 2022 г.

1) Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республики Карелия Самохваловым Юрием Васильевичем, младший лейтенантом внутренней службы.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведено контрольное (надзорное) мероприятие - внеплановая выездная проверка

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица _____

Заведующий МДОУ "Детский сад № 12" Соловьева Елена Вячеславовна _____

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьёй 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Ширина пути эвакуации при одностороннем открывании дверей из помещений в коридор менее 1,2 м. (коридор 1-го этажа, ширина коридора 1,35 м.; ширина дверного полотна — мед. кабинет 0,8 м., кухня — 0,75 м., прачечная — 0,8 м.)	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — ФЗ-123), ст.4, ч.4; ст.6, ч.1; Свод правил 1.13130.2020 п. 4.3.4 «При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей, либо при двустороннем расположении дверей, если минимальное расстояние между любыми двумя дверями противоположных сторон коридора составляет 10 м и более; на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей...»; п. 5.1.2. «Ширина пандусов и горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек, должна предусматриваться не менее 1,2 м.».	01.11.2022	
2.	Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек менее 1,2 м. (ширина выходов в свету составляет от 0,77 м.)	ФЗ-123 ст.4, ч.4; ст.6, ч.1; Свод правил 1.13130.2020 п. 5.1.2. «Ширина пандусов и горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек, должна предусматриваться не менее 1,2 м.».	01.11.2022	
3.	Ширина лестничных маршей менее 1,35 м. (ширина лестничного марша составляет 1,0 м.).	ФЗ-123 ст.4, ч.4; ст.6, ч.1; Свод правил 1.13130.2020 п. 4.4.1 «Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе распо-	01.11.2022	

		ложенной в лестничной клетке, должна быть не менее ширины любого эвакуационного выхода на неё, но не менее: а) 1,35 м - для лестниц, предназначенных для эвакуации посетителей зданий класса Ф1.1, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.4, Ф4.1, а также для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 человек;...»		
4.	Ширина выходов в свету — менее 0,8 м. (ширина выходов в свету составляет: бассейн — 0,6-0,75 м.; кладовая № 18 — 0,55 м.).	ФЗ-123 ст.4, ч.4; ст.6, ч.1; Свод правил 1.13130.2020 п. 4.2.19. Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м. Из технических помещений и кладовых площадью не более 20 м² без постоянных рабочих мест, туалетных и душевых кабин, санузлов, а также из помещений с одиночными рабочими местами, допускается предусматривать эвакуационные выходы шириной не менее 0,6 м. «Ширина пандусов и горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек, должна предусматриваться не менее 1,2 м.».	01.11.2022	
5.	Лестницы 3-го типа размещены на расстоянии менее 1 м. от плоскости оконных проёмов (расстояние составляет 0,4 м.).	ФЗ-123 ст.4, ч.4; ст.6, ч.1; Свод правил 1.13130.2020 п. 4.4.7 «Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов (кроме лестниц зданий V степени огнестойкости) и размещать, как правило, у глухих (без световых проёмов) частей стен класса пожарной опасности не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже REI (EI) 30 (для частей стен зданий V степени огнестойкости предел огнестойкости и класс пожарной опасности не нормируется). Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться таким образом, чтобы расстояние от любой точки проекции указанной лестницы на уровень земли составляло не менее 1 м до проекции любых оконных проёмов. Допускается участки глухих стен выполнять светопрозрачными с пределом огнестойкости не менее EIW 30. Не нормируется предел огнестойкости для оконных и дверных проёмов, ведущих на площадки указанных лестниц из коридора, а также из помещения, в случае, если лестница 3-го типа предусмотрена для эвакуации только из этого помещения».	01.11.2022	
6.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,2 м. (ширина	ФЗ-123 ст.4, ч.4; ст.6, ч.1; Свод правил 1.13130.2020 п. 5.1.2. «Ширина пандусов и горизонтальных участков путей эвакуа-	01.11.2022	

	горизонтального участка пути эвакуации составляет 1,1 м. в коридоре 1-го этажа).	ции, по которым могут эвакуироваться более 15 человек, должна предусматриваться не менее 1,2 м.».		
7.	На наружной лестнице высота поручней менее 1,2 м. (выход из помещения кухни, групповой ячейки № 1,2 — 0,83-0,92 м.)	ФЗ-123 ст.4, ч.4; ст.6, ч.1; Свод правил 1.13130.2020 п. 4.3.5 «...При высоте лестниц (в том числе размещённых в лестничных клетках) более 45 см следует предусматривать ограждения с поручнями. При ширине лестниц более 1,5 м поручни должны быть предусмотрены с двух сторон, а при ширине 2,4 м и более - необходимо предусматривать промежуточные поручни. В зданиях с возможным пребыванием детей, при наличии просвета между маршами лестниц 0,3 м и более, а также в местах опасных перепадов (1 м и более) высота указанных ограждений должна предусматриваться не менее 1,2 м...»	01.11.2022	
8.	Помещение подвала (при наличии возможности временного пребывания в нём людей) не оборудованы СОУЭ.	ФЗ-123 ст.4, ч.4; ст.6, ч.1; ст. 84; Свод правил 3.13130.2009 п. 4.8 «Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил».	01.11.2022	
9.	Над частью эвакуационных выходов отсутствуют оповещатели «Выход», в т.ч. над выходами из помещений групп № 6, № 5 (над выходом на лестничную клетку), из музыкального зала, над выходом наружу из пищеблока.	ФЗ-123 ст.4, ч.4; ст.6, ч.1; ст. 84; Свод правил 3.13130.2009 п. 5.3. Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей "Выход".	01.11.2022	
10.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на технические средства, функционирующие в составе АУПС и СОУЭ, и результаты пусконаладочных	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 54 - «...На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных	01.11.2022	

	испытаний систем.	указанных	испытаний указанных систем...».		
--	----------------------	-----------	---------------------------------	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.



Заведующий МДОУ "Детский сад № 12"
Соловьева Елена Вячеславовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Петрозаводску
управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Карелия
Самохвалов Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы
инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

16.02.2022 г.